

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

Выдан Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Нижневартовска детский сад №21 «Звездочка»
Полное наименование образовательной организации

В отношении объектов которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
акт проверки готовности к отопительному периоду
от «08» августа 2022г. № 21

Исполняющий обязанности директора
департамента образования
администрации города



С.Г. Князева

АКТ № 21
готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.

г. Нижневартовск

«08» августа 2022 г.

Комиссия, утвержденная распоряжением администрации города от 30.06.2022 №480-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов" в соответствии с графиком работы комиссии по оценке готовности объекта (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, провела проверку готовности к отопительному периоду учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №21 «Звездочка»

Полное наименование образовательной организации
и установила готовность объекта к работе в отопительном периоде.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: объект
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №21 «Звездочка»

Полное наименование образовательной организации

подготовлены к работе в ОЗП 2022-2023 годов и имеет право на получение паспорта готовности.

Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города, председатель комиссии


 И.О. Воликовская

Главный специалист отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города, секретарь комиссии

 Г.М. Горемыкина

Члены комиссии:

Исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города

 С.Г. Князева


Заместитель директора департамента образования администрации города

 Д.А. Котов

Представитель единой теплоснабжающей организации, с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключен договор теплоснабжения (по согласованию)

 В.А. Бутов

Представитель общественной, родительской общественной (по согласованию)

 С.А.Каратанова

Руководитель учреждения, в отношении объектов которого проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период (по согласованию)

 Г.А.Крамчанинова

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр получил:

« 8 » августа 2022г.

АКТ
проведения промывки и опрессовки системы отопления

Объект:
МАДОУ ДС №21
ул. Менделеева, 18-а.
г. Нижневартовск

от 03 июня 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» заместитель заведующего по АХР МАДОУ ДС №21 «Звездочка» Пилипенко Л.В., представитель «Исполнителя» мастер сантехучастка ООО «Электрокабель» Михайлов Е.А., составили настоящий акт о том, что на объекте проведена гидропневматическая промывка системы отопления и гидравлическое испытание (опрессовка) трубопроводов отопления:

Промывка производилась передвижным компрессором 03 июня 2022г.:

Давление: 6 атм;

Время - с 8-30 до 16-00;

Промывка проведена на 0,856 км трубопроводов диаметром до 100 мм;

Промывка проводилась до полного осветления.

Опрессовка проведена на 0,856 км трубопроводов подачи и обратки отопления диаметром до 100 мм.

Падения давления после опрессовки: 0 атм.

Промывка и испытание произведено при температуре наружного воздуха +5° C

Температура воды: +5 C

Результат согласно технических условий и требований СНиП 3.05.01-85 п.4.6 признан хорошим.

Промывка и опрессовка проводились в присутствии представителя филиала АО «Горэлектросеть» УТС г.Нижневартовска Колчанова Д.В.

Заказчик: зам. заведующего по АХР МАДОУ ДС № 21 _____ (Пилипенко Л.В.)

Исполнитель: мастер ООО «Электрокабель» _____ (Михайлов Е.А.)



АКТ

на промывку теплосетей и систем отопления

г. Нижневартовск

от 3.06. 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Филиала АО «Горэлектросеть»
Управление теплоснабжения города Нижневартовск
Инженер тепловой инспекции Колчанов Дмитрий Владимирович

ФИО

Представитель "АБОНЕНТА":

Михайлова Анна Владимировна

ФИО

договор на пользование тепловой энергией № 712

составили настоящий акт о том, что произведена гидро-
пневматическая промывка объектов:

ДС.ч.З.С. "Звездочка" ул. Советская, 2а

Промывка производилась компрессором давлением

7. атмосфер, до полного осветления воды

Представитель Филиала

АО «Горэлектросеть» УТС

города Нижневартовск

Колчанов Д.В.

Подпись, Фамилия И.О.

Представитель "АБОНЕНТА"

Подпись, Фамилия И.О.

Организация выполняющая промывку:

ООО "ИнжПромСервис"



Утверждаю
Начальник отдела тепловой инспекции
Филиал АО "Горэлектросеть" УТС
г. Нижневартовск Бутов В.А.

Акт

допуска в эксплуатацию узла учета тепла у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепла потребителя:
МДОУ ДСКВ №21 "Звездочка"

по адресу: ул. Менделеева 18 А

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

/указать соответствие или несоответствие пункта правил/

На основании изложенного узел допускается /не допускается/ в эксплуатацию
с « 15 » августа 2022 по « 07 » августа 2026 г.

и пломбируется в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Место установки	Заводской номер	Номер пломбы	Дата поверки	Дата истеч. поверки
СПТ941.10		71913	Защ.: 47689	08.08.22	08.08.26
ПРЭМ Ду50	Под. тр-д отопл	567021	Защ.: 47690	10.08.22	10.08.26
ПРЭМ Ду50	Обр. тр-д отопл	602624	Защ.: 47691	10.08.22	10.08.26
КТПТР	Под. и обр. тр-ды отопл	6107	Защ.: 47692 Защ.: 47693	08.08.22	08.08.26

Инженер по метрологии 41-50-65 /Корзан П.А./

Подпись Корзан

Представитель потребителя и.в. зам. зав. по А.Х.Р

Подпись Велицкий С.Н.

Представитель монтажной организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Электрокабель»
ООО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

ПРИКАЗ № 30

г. Нижневартовск

« 01 » января 2022г.


«О назначении ответственного за электрохозяйство и тепловые энергоустановки, о закреплении обслуживающего ремонтно-технического персонала на объекте»

В соответствии с п.п.1.2.3., 1.2.8. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», в целях обеспечения содержания вентиляционных систем, сантехнических систем, торгово-технологического оборудования в исправном состоянии и безопасной эксплуатации

ПРИКАЗЫВАЮ:







1. Назначить Орлова Василия Геннадьевича – главного энергетика – IV (четвертая) гр. по электробезопасности до 1000В, п.№1 Журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках МТУ Ростехнадзора от 11.11.2021г. - ответственным за электрохозяйство на объекте МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 21 «Звёздочка» с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
2. Назначить Орлова Василия Геннадьевича – главного энергетика – протокол № 01-11-21-391/1 от 11.11.2021г. - ответственным за тепловые энергоустановки на объекте МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 21 «Звёздочка» с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
3. Закрепить за Комковым Сергеем Альбертовичем – электромонтером 5р., III гр. по электробезопасности - обслуживание действующих электротехнических систем и оборудования на объекте МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 21 «Звёздочка» с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
4. Закрепить за Цукановым Сергеем Владимировичем – слесарем-сантехником 5р., за Студеникиным Михаилом Юрьевичем - слесарем-сантехником 5р., - обслуживание действующих сантехнических систем и оборудования на объекте МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 21 «Звёздочка» с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
5. Закрепить за Спиридоновым Сергеем Владимировичем – электромехаником 5р. - обслуживание действующих вентиляционных систем и оборудования на объекте МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 21 «Звёздочка» с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
6. Закрепить за Шутовым Олегом Сергеевичем – электромехаником 5р. - обслуживание торгово-технологического оборудования на объекте МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 21 «Звёздочка» с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
7. С приказом ознакомить всех касающихся лиц под роспись.
8. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Р.А. Харисов

С приказом ознакомлены:

 Орлов В.Г.
 Комков С.А.
 Цуканов С.В.
 Студеникин М.Ю.
 Спиридонов С.В.
 Шутов О.С.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ НОРМ
И ПРАВИЛ РАБОТЫ НА ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
ПРОТОКОЛ № 01-11-21-391/1**


г. Москва

«11» ноября 2021 г.

Председатель: Соколова Н.В.
 Члены комиссии: Жмыльков Е.В.
Грузилов А.Ю.

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.
 Проверка знаний требований энергетической безопасности, установленных в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах Г. 2.
 Требования к безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей, установленных в следующих нормативных правовых актах и нормативно-технических документах:
 -Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
 -Правила по охране труда при эксплуатации ТЭУ

№ п.п	Фамилия, имя, отчество заявителя, должность и стаж работы в этой должности	Дата предыдущей проверки, оценка знаний	Дата и причина проверки	Общая оценка знаний, Заключение комиссии	Подпись проверяемого работника	Дата следующей проверки
1.	Орлов Василий Геннадьевич Главный энергетик Стаж: 6 лет ООО «Электрокабель»	26.03.2020 удовл.	11.11.2021 очередная	Хорошо Допускается к работам по эксплуатации ТЭУ в качестве руководящего работника		11.11.2022


 Председатель: Соколова Н.В.
 Члены комиссии: Жмыльков Е.В.
Грузилов А.Ю.

