



МЧС РОССИИ



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gu@86.mchs.gov.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(по г. НИЖНЕВАРТОВСКУ)**
ул. Интернациональная, 63, г. Нижневартовск, 628624, тел./факс 468-301, E-mail: ogpn-nv@86.mchs.gov.ru

«15» марта 2022 г., 09 час. 30 мин. № 86-14-2022/0014ак

(дата и время составления акта)

г. Нижневартовск

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре Короткого Виталия Григорьевича от «11» февраля 2022 г. № 86-14-2021/0014 рс.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер услуги: 10001495160).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Егоровым Александром Вячеславовичем, инженером отделения госпожнадзора ОНДиПР (по городу Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Хрунова Лариса Евгеньевна – старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности, капитан внутренней службы.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания города Нижневартовска детский сад №21 «Звёздочка» отнесённого к категории значительного риска.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.18А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №21 «Звёздочка» (ИНН 8603092239).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«02» марта 2022 г., 10 час. 00 мин по 12 час 00 мин.

«15» марта 2022 г., с 09 час. 00 мин по 09 час 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « » 20 г., час. мин.

по с « » 20 г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 02 часа. 03 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр помещений здания детского сада;

2) истребование документов у юридического лица, относящиеся к предмету проверки.

3) инструментальное обследование.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

«02» марта 2022 г., 10 час. 00 мин по 12 час 00 мин.

по месту: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 18А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра, заключение по результатам испытаний и измерений в области пожарной безопасности, протокол результатов испытаний

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не применялись.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Декларация пожарной безопасности

Исполнительная документация по системе оповещения при пожаре

Техническая документация по сдаче-приемке средств Пожарной безопасности

Рабочий проект по пожарной сигнализации

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты от 16.07.2018г

Журнал вводного противопожарного инструктажа

Журналы учета инструктажей по пожарной безопасности

Инструкция о мерах пожарной безопасностиАкт очистки воздуховодовАкт осмотра деревянных конструкцийАкт работоспособности автоматической пожарной сигнализации и систем оповещенияАкт испытания внутреннего противопожарного водопровода

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) людей в помещениях Детского сад МАДОУ №21 «Звездочка» не соответствует требованиям: Статья 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В спальнях помещений групп (№7, 9, 11, 12, 14) уровень звуковых сигналов СОУЭ меньше требуемого уровня звука – 70 дБА, подпункт 4.3, пункт 4, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, требования пожарной безопасности.

Плановая проверка завершена на основании п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022 года.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, заключение по результатам испытаний и измерений в области пожарной безопасности, протокол результатов испытаний

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Егоров Александр Вячеславович, инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Егоров Александр Вячеславович, инженер отделения госпожнадзора
отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску)
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре,
тел. (3466) 46-83-01, E-mail: EgorovAV@86.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Храмушкина Тамара Александровна, заведующий

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А, тел.8 (3467) 35-18-02

E-mail: gochshm@86.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

628624, ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 63, тел.8 (3466) 46-83-01

E-mail: ogpn-nv@86.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Нижневартовск

(место составления)

« 02 » марта 20 22 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начался в 10 ч 00 мин « 02 » марта 2022 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Инженер отделения госпожнадзора ОНДиПР (по городу Нижневартовску)
УНДиПР Главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре Егоров Александр Вячеславович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра г. Нижневартовск, Менделеева, д. 18А

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

1. Заместитель заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС № 21
«Звёздочка» Пилипенко Людмила Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица
присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей)

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом
указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)
Хрунова Лариса Евгеньевна, старший инженер сектора исследовательских и
испытательных работ в области пожарной безопасности, капитан внутренней
службы.

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту) Хруновой Ларисе Евгеньевне

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные
статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Осмотром установлено: Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) людей в помещениях Детского сад МАДОУ №21 «Звездочка» не соответствует требованиям: Статья 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В спальнях помещений группы (№7, 9, 11, 12, 14) уровень звуковых сигналов СОУЭ меньше требуемого уровня звука – 70 дБА, подпункт 4.3, пункт 4, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, требования пожарной безопасности

(подпись специалиста (эксперта))

описываются выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись) Не проводились

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

Не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Гражданкина Татьяна Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)

Егорова И.В.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инженер отделения госпожнадзора ОНДиПР

(по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Младший лейтенант внутренней службы

Егоров Александр Вячеславович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)